

ДОК СЕРВИС



DOC SERVICE

Е-И-05/1-3-2022

Общество с ограниченной ответственностью «Док-сервис»
(ООО «Док-сервис»)

ИНН 7819010727 КПП 784201001 ОГРН 1157847072833

191040, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лиговка-Ямская,
пр-кт Лиговский, д. 56 литера Г, помещ. 21-Н, ком. 17, 18, 19, 20

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56 лит. Г, часть пом. 21-Н (комнаты 17, 18, 19, 20)

<http://ои-док-сервис.рф/> тел. +7 (812) 764-54-08 E-mail: 79219487181@ya.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710204



Руководитель органа инспекции
ООО «Док-сервис»

Н.В. Новоселова Новоселова Н.В.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01.ОИ.П.868.12.22 от 22.12.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

Наименование объекта инспекции: Плиты теплоизоляционные из каменной ваты на синтетическом связующем марки «HOTROCK», ТУ 23.99.19-005-83998728-2022 (переиздано с изм. №1-4).

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций», (ООО «ЗСК»), 215113, область Смоленская, район Вяземский, город Вязьма, улица Новая Бозня, дом 3, Российская Федерация.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций», (ООО «ЗСК»), 215113, область Смоленская, район Вяземский, город Вязьма, улица Новая Бозня, дом 3, Российская Федерация.

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций», (ООО «ЗСК»), 215113, область Смоленская, район Вяземский, город Вязьма, улица Новая Бозня, дом 3, Российская Федерация.

Основание для проведения экспертизы: Заявление вх. №881 от 08.12.2022.

Дата проведения экспертизы: 08.12.2022 – 22.12.2022.

Состав экспертных материалов:

1. ТУ 23.99.19-005-83998728-2022 «Плиты теплоизоляционные из каменной ваты на синтетическом связующем марки «HOTROCK». Технические условия» (переиздано с изм. №1-4);
2. Технические характеристики теплоизоляционных материалов «HOTROCK»;
3. Информационное письмо о составе продукции №125 от 24.10.2022;
4. Образцы маркировок продукции;
5. Заявление о соответствии продукции №146/1 от 29.11.2022;
6. Каталог продукции «HOTROCK»;
7. Акт отбора образцов №55 от 11.10.2022;
8. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» №04.1022.22091.46354.1 от 17.11.2022 (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511172);
9. Протоколы лабораторных исследований ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе



Санкт-Петербурге и Ленинградской области» №№24168, 24169 от 15.11.2022 (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151);

10. Свидетельство о государственной регистрации права (67-АБ №913196 от 28.01.2013);

11. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЗСК» (ИНН 6722021988, ОГРН 1086722000386).

Ответственность за достоверность представленных материалов несет заявитель.

Инспектор ОИ: Андреева А. В. (врач по общей гигиене, свидетельство об аккредитации специалиста 332400049894, рег. №881 от 20.07.2018).

Экспертиза проведена на соответствие: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»).

Установлено:

Органом инспекции ООО «Док-сервис» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции Плиты теплоизоляционные из каменной ваты на синтетическом связующем марки «NOTROCK», ТУ 23.99.19-005-83998728-2022 (переиздано с изм. №1-4), выполненная на основании анализа представленных заявителем документов и протоколов лабораторных исследований (экспертные материалы).

Перечень документов, сопровождающих продукцию, соответствует требованиям, предъявляемым для подконтрольных товаров, изготавливаемых на таможенной территории ЕАЭС. Представленные для экспертизы документы отражают показатели качества и безопасности, функциональные характеристики и область применения продукции. Производитель гарантирует качество продукции (представлено заявление о соответствии продукции).

Согласно представленным документам, продукция - Плиты теплоизоляционные из каменной ваты на синтетическом связующем марки «NOTROCK» изготавливается ООО «Завод строительных конструкций», (ООО «ЗСК»), 215113, область Смоленская, район Вяземский, город Вязьма, улица Новая Бозня, дом 3, Российская Федерация (ИНН 6722021988, ОГРН 1086722000386) по ТУ 23.99.19-005-83998728-2022 (переиздано с изм. №1-4) следующих марок в зависимости от физико-механических характеристик: NOTROCK ЛАЙТ ЭКО, NOTROCK ЛАЙТ, NOTROCK АКУСТИК, NOTROCK БЛОК, NOTROCK РУФ Н ЛАЙТ, NOTROCK РУФ Н, NOTROCK РУФ Н ПРО, NOTROCK РУФ С, NOTROCK РУФ В ЛАЙТ, NOTROCK РУФ В, NOTROCK ФЛОР, NOTROCK ВЕНТ ЛАЙТ, NOTROCK ВЕНТ ПРО, NOTROCK ВЕНТ, NOTROCK ФАСАД ПРО, NOTROCK ФАСАД ЛАЙТ, NOTROCK ФАСАД, NOTROCK ФАСАД РЕБЕЛ, NOTROCK SMART.

Согласно представленным документам, весь ассортимент продукции выпускается из одинакового сырья: фенолформальдегидная смола, каменная вата, гидрофобизатор, модифицирующие добавки.

ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» и ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» проведены лабораторные испытания типового образца продукции в соответствии с требованиями подраздела 3 и приложения 6.1 (пп. 2 и 13) Раздела 6 и подраздела 12 Раздела 11 Главы II «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Согласно данным Федеральной службы по аккредитации (<https://pub.fsa.gov.ru/ral>) аккредитации указанных лабораторий действующие, исследования выполнены в соответствии с утвержденными областями аккредитации.

Исследован типовой образец продукции: Плита теплоизоляционная из каменной ваты на синтетическом связующем марки «NOTROCK» РУФ В – коды образца: 04.1022.22091.01; В-22-24168; Р-22-24169.



Протоколы лабораторных испытаний типового образца продукции отражают методы испытаний и полученные данные. Исследования проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты исследований оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Результаты исследований показали, что исследованный образец продукции отвечает установленным нормативным требованиям по органолептическим, токсикологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям, предъявляемых к данному виду продукции.

Гигиеническая характеристика:

Вещества,
показатели
(факторы)

Результат испытаний

Гигиенический
норматив

Органолептические показатели:

код образца 04.1022.22091.01

Запах воздушной
среды

1 балл

не более 2 баллов

Токсикологические показатели:

код образца 04.1022.22091.01

Индекс токсичности,
Is, %

118,5

80-120

Санитарно-химические показатели:

Миграция химических веществ в воздушную среду: экспозиция: температура $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$; $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ и насыщение (соотношение площади поверхности образца к объему камеры) $S:V = 1,0 \text{ м}^2/\text{м}^3$.

Химические испытания воздушной среды камер проводились:

- 1) через 2 суток с момента полной стабилизации параметров воздуха в камере (статический режим);
- 2) в режиме принудительного вентилирования камеры с образцом очищенным воздухом с кратностью воздухообмена $1,0 \pm 0,05$ объем/час (динамический режим).

В соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий» отбор воздуха для анализа проводился через 2 суток с момента установления моделируемых условий и затем с интервалом в 24 часа до постоянства концентраций в 2 последовательных отборах с расхождением не более 15%.

код образца 04.1022.22091.01

	статический режим		результаты приведены для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х суток								
	$(20 \pm 2)^\circ\text{C}$	$(40 \pm 2)^\circ\text{C}$	$(20 \pm 2)^\circ\text{C}$	$(40 \pm 2)^\circ\text{C}$	$(20 \pm 2)^\circ\text{C}$	$(40 \pm 2)^\circ\text{C}$	$(20 \pm 2)^\circ\text{C}$	$(40 \pm 2)^\circ\text{C}$	$(20 \pm 2)^\circ\text{C}$	$(40 \pm 2)^\circ\text{C}$	
Формальдегид, $\text{мг}/\text{м}^3$	0,14	0,13	0,06	0,05	0,03	0,02	0,005	0,005	0,005	0,005	не более 0,01
Аммиак, $\text{мг}/\text{м}^3$	0,228	0,221	0,035	0,020	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	-	-	не более 0,04
Фенол, $\text{мг}/\text{м}^3$	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	-	-	-	-	-	-	не более 0,003
Спирт метиловый, $\text{мг}/\text{м}^3$	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	-	-	-	-	-	-	не более 0,50
Ангидрид фосфорный, $\text{мг}/\text{м}^3$	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	-	-	-	-	-	-	не более 0,05
код образца В-22-24168											
Диоксид серы, $\text{мг}/\text{м}^3$											не более 0,05
											<0,05

ДОК СЕРВИС



DOC SERVICE

Вещества,
показатели
(факторы)

Результат испытаний

Гигиенический
норматив

Уровень активности естественных радионуклидов:
код образца Р-22-24169

Эффективная
удельная активность
радионуклидов
А эфф. (Бк/кг), ^{40}K ,
 ^{226}Ra , ^{232}Th

33 ± 8

≤ 370

Область применения продукции: в качестве теплоизоляционного слоя в строительных изделиях.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: на русском языке - предприятие-изготовитель; реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика; ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции; отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления продукции.

Вывод о соответствии (несоответствии) объекта инспекции: в результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции несоответствий требованиям нормативной документации не выявлено.

Заключение: По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что продукция - Плиты теплоизоляционные из каменной ваты на синтетическом связующем марки «HOTROCK», ТУ 23.99.19-005-83998728-2022 (переиздано с изм. №1-4) - **СООТВЕТСТВУЕТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (Глава II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»).

Заключение относится исключительно к инспектируемому объекту.

Инспектор ОИ

Андреева А. В.