



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.43067

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОМЕТСТРОЙ», Адрес: Россия, 115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.10, корп.5. ком.№4, ИНН: 7724362431, ОГРН: 1167746412118, телефон: +7(495) 363-76-62, электронная почта: info@teplometstroy.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «ОРГКРОВЛЯ»,
Адрес: 390017, Россия, город Рязань, район Строитель, ИНН: 6230003173 ОГРН: 1026201099682,
электронная почта: orgkrovlia@orgkrovlia.ru, телефон 8-4912-76-38-76

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635,
ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный, марки : Хотрок Элит, Хотрок Экстра; битумный модифицированный: Хотрок Комфорт, Хотрок Стандарт. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.99.12.110

код ТН ВЭД
6807100009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 в соответствии со ст.13 п.10 Федерального закона от 22.07.2018 №123-ФЗ. Группа горючести материалов (Г4).
ГОСТ 30402-96 в соответствии со ст.13 п.7 Федерального закона от 22.07.2018 №123-ФЗ Группа воспламеняемости материала (В3).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №38640-ПРГ/ПБ-23, №38641-ПРГ/ПБ-23, №38642-ПРГ/ПБ-23, №38643-ПРГ/ПБ-23 от 20.11.2023, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 23.99.12-001-02157912-2023 ; ТУ 23.99.12-002-02157912-2023;
ТУ 23.99.12-003-02157912-2023; ТУ 23.99.12-004-02157912-2023

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020, Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.11.2023 по 20.11.2026



Руководитель органа

подпись

В.Я. Воскресенский

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.О. Кадырова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации